



吊下げ金具取扱のご注意

吊下げ金具




当て板




〈取付方法〉

- 1.〈図1〉のように天板側面のネジを4カ所をはずし、天板上に持ち上げ本体から取りはずしてください。
※ダクトやエルボが取付けられている場合は、先に取りはずしてから行ってください。
※スイッチ部には配線が繋がっています。断線、破損にご注意ください。
- 2.〈図2〉本体内に当て板を配置し、ネジ①を取付けてください。
※ネジ②③固定用の穴位置ズレにご注意ください。
※当て板が確実に固定されていることを確認してください。
- 3.当て板取付後は〈図1〉の逆の手順で先に天板を取付け、〈図2〉のように吊下げ金具をネジ②③で取付けてください。
※吊下げ金具が確実に固定されていることを確認してください。
※ネジの締め付けトルクは1.5~2.0N・m(15~20kgf・cm)です。
- 4.反対側も同じ手順で吊下げ金具を取付けてください。
※取付完了後は、再度4カ所全てのネジが確実に締まっていることを確認してください。

〈図1〉



〈図2〉



〈玉掛け前の注意〉

- クレーンなどで吊下げる前に、吊下げ金具のネジにユルみがないか確認してください。

〔玉掛け用具の選定基準〕(推奨)

基本安全荷重 0.67t

〈吊下げ時の注意〉

- クレーンなどの操作は、使用装置の免許取得者など、有資格者が行ってください。
※労働安全衛生法に規定されています。
- 吊下げ金具の片側だけで、吊下げない。
落下などの原因になります。
- 吊下げた本製品の下に、人がはまらない。
ケガなどの原因になります。
- 吊下げる前にダクトやドレンタンクははずしてください。
落下のおそれがあります。
- クレーンなどで吊下げた際、しゃくる動作はしないでください。
落下などの原因になります。

〈吊下げ例〉

- ワイヤーロープ
直径9mm以上
1本吊り

