

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:37655904

商品名:モノタロウ 非常停止用押しボタンスイッチ Φ30



Q-1 仕様について

押しボタンスイッチの部分の取り外し方法を教えてください。



ご回答

赤いボタン部分を左側に回し外します。
少し硬いですが、引っ掛かりから外れますと、簡単に回して外れます。
次に、金属製のリングを左に回せば外れます。

取付けの際はこの逆になりますが、赤いボタンを右に回す際、最後に「カチッ」と音が鳴るところまで回してください。

締め込みが完全でないと、外れる場合がございます。

Q-2 仕様について

電流容量を教えてください。

ご回答

電流容量は10Aです。