



(単位:mm)





※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法及び部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	4	0.5kN/本以上	取付ボックス と同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法	接続口口径
ガス	42	13A:20A(R3/4)
給水	71	20A(R3/4)
給湯	50	20A(R3/4)
ふろ往	39	〇〇-M
ふろ戻	39	〇〇-M
暖房高温往	48	〇〇-M
暖房低温往	23	〇-M
暖房戻	48	〇〇-M
オーバーフロー	36	15A(R1/2)


注)ドレン配管工事について
この機器は燃焼中に発生するドレン水を、別売のドレン排水切替
ユニットを使用し、おいただき配管を通して浴室へ排水することができます。



		φ10樹脂管	φ12.7銅管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUFH-TE2406AH2-6(A)	
B L 型式	HT4218BRS5AW6T	
日ガス検申請型式	RUFH-E2406AH(SAH)	
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H750×W480×D250	
質量[kg]	38(満水時:42)	
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
ガス消費量[kW]	同時	60.7(52200kcal/h)
	給湯	44.2(38000kcal/h)
	暖房	16.5(14200kcal/h)
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)	
エネルギー消費効率[%]	定格:93	
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:一	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(12A)1.8m	
消費電力[W]	最大時235 (待機時:1.6)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	100℃以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4)
	給水・給湯	給水:20A(R3/4) 給湯:20A(R3/4)
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CH(QF) 戻:CCH(QF16)
	ふろ	CCH(QF16)(最大延長:φ10 樹脂管:25m)
凍結予防方法	オーバーフロー	15A(R1/2)
	給湯	凍結予防ヒーター(245W)
安全装置	暖房	ポンプ自動運転
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置 暖房ポンプ回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2009	
B L 認定	有り	
製造ガス種	13A・12A	

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9~3.8(24号~2.2号)	
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)	
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) ふろ設定温にて20L	
湯はり	湯はり設定	循環金具上7~29(または10~43)cm,2(または3)cm毎に12段階切替	
	最低作動水量[L/分]	2.7	
	給湯器内圧損[kPa]	38(0.39kgf/cm ²)(16L/min時)	
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約14.5分	180L(1.5人用) 約16分
暖房	暖房能力[kW]	比例制御:14~2.79(12000kcal/h~2400kcal/h) ON-OFF制御:2.79~0(2400kcal/h~0kcal/h)	
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,50,55,65,70℃に切替え可能),40	
	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:58(5.9mH ₂ O)(8L/min時) 低温:63(6.4mH ₂ O)(10L/min時)…5系統	
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L	
おいだき	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給	
	おいだき能力[kW]	9.9(8500kcal/h)	
	おいだきスイッチ によるおいだき	一定時間(1・2・3・4・5・6分の5段階)で自動停止かつ 設定温度まで達しない場合は設定温度にて自動停止	
	最低作動水量[L/分]	2.9	
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	64(6.5mH ₂ O)(5L/min時)	
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約13分	180L(1.5人用) 約15分

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	ドレン排水切替ユニット(RDP-DHU2),浴室リモコン,台所リモコン, 増設リモコン,配管カバー,据置台,風呂循環アダプタ, リモコンケーブル

名称	外形寸法図			品名	ガス給湯暖房用熱源機 (潜熱回収型)
型式	RUFH-TE2406AH2-6(A) (BL品番:HT4218BRS5AW6T)				
作成	2023.06	尺度	Freeサイズ	A3	リンナイ株式会社