





■給気トップ



■排気トップ



■壁穴径寸法

(単位mm)

壁厚L寸法	壁穴径D寸法
150以下	$\phi 115$
450以下	$\phi 125$
600以下	$\phi 130$

- 設置可能な壁厚は600mm以下です。
- 壁貫通部が不燃材料以外の材料の場合は20mmの断熱材が巻ける寸法を確保してください。

付 属 部 品

給気トップ	1個
排気トップ	1個
ノンプラグビス 4x25 SUS430	6個

番号	名 称	個数	材質等	寸法	備 考
①	給気トップガラリ	1	SUS304	t0.5	給気トップ
②	排気トップガラリ	1	SUS304	t0.5	排気トップ
③	壁面化粧プレート	1	SUS304	t0.6	
④	給排気管	1	SUS304	t0.3	
⑤	Oリング	1	フッ素ゴム	$\phi 3.5$	
⑥	ストッパーカバー	1	SUS304	t0.5	
⑦	スライドピース	1	SUS304	t0.4	

納入仕様図	製 品 名	給排気トップ TFB-100B				
	図 名	名 称 寸 法 図				
	尺 度	1/2	原紙サイズ	A3	図 番	WN-01-0106B
	作成	2001. 5.16	調整	2007. 3.22	株式会社ノーリツ	

※給気トップと排気トップのセンターピッチは350~500mmの間にしてください。又、同一風圧帯に必ず設置のこと。