



(単位：mm)


(上方よりの透視図) (尺度1/10)



■設置例 (尺度1/10)



■転倒防止板 (付属部品) (尺度1/3)



材 質	板 厚
鉄	1.2

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品)	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	据置 (上部固定有)	4
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (付属部品) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	0.3kN/本以上 (左記の木ネジとプラグの組合せ時)	据置 (上部固定有)	4

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

付 属 部 品	
転倒防止板	2個
本体固定金具	4個
化粧ネジ	2本
⊕ナベ小ネジ	4本
⊕トラスタッピンネジ	2本
⊕丸木ネジ	4個
絶縁ブッシュ	4個

名 称	材 質 等	板 厚
フロントカバー	ステンレス鋼板	0.5
その他	溶融亜鉛メッキ鋼板 (クロムフリー)	0.5 1.2
外装色	— (フロントカバー・サイドカバー)	

納入仕様図	製 品 名		据置台D13 SUS			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	1/5	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-06-0241
	作成	2006.12. 5	調 整	C	2014. 4.15	株式会社ノーリツ