



(上方からの透視図)



固定方法と部材仕様

[illegible]

接続口	A寸法
ガス	52
給水	47
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	27
オーバーフロー	42
ドレン配管	60



型式	RUF-EP161EAA		
日ガス検申請型式	RUF-EP161ESAA(AA)		
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	27(満水時:29)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.一)		
使用水压[kPa]	100~600(1kgf/cm ² ~6kgf/cm ²)		
ガス消費量[kW]	同時	39.2(33700kcal/h)	
	給湯	29.4(25300kcal/h)	
	ふろ	11(9500kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
エネルギー消費効率[%]	モード: 92.5(定格:94.3)		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード(7A)1.8m		
消費電力[W]	125(待機時:1.1)[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGはTU接続でも可	
	給水	15A(R1/2)	
	給湯	15A(R1/2)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	ドレン	CHジョイント用継手	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(185W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置 誘導電保護装置 中和器詰まり検知装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置 ファン回転検出装置
給水装置認証番号	NW2017		
BL認定	有		
製造ガス種	13A・12A,LPG		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~2.6(16号~1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階) 風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7~29cm(2cm毎) 又は10~43cm(3cm毎)		
おいだし	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	17(0.17)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約13.5分	180L(1.5人用) 約15分	210L(2人用) 約16.5分
	おいだし能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだしスイッチ によるおいだし	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	67(6.8mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分


■ 部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、増設リモコン、配管カバー、据置台、排気カバー、循環アダプタ、リモコンケーブル、側方給気アダプタ、ソーラー対応ユニット、マイクロバブルバスユニット

※この機器はドレンアップ機能付きです。機器から排出される中和済みのドレン水を、機器内蔵のポンプで浴室の排水口に排出するための専用部材と配管工事が必要になります。
詳細は工事説明書を参照ください。



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。



※超高層仕様対応品(風速30m/sまで)です。
ただし屋外壁掛設置の場合のみ可。
その場合、別売品の側方給気アダプタ
ROP-R705-SSを必ず取り付けてください。

名称	外形寸法図			品名	ガスふろ給湯器		
型式	RUF-EP161EAA						
作成	2025.02	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	