

(単位: mm)

※本製品の設置・転倒防止の
構造耐力上安全な構造方法を

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様(付属部品)
木壁固定	
RC壁固定 ALC壁固定	
PS固定	小ねじ M5×10

(上方からの透視図)

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 5.0m以内	25m10曲以内 5.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は,
給水圧が200kPa以上必要です.
注2) 配管延長が15mを超える場合は,
給水圧が150kPa以上必要です.