

アクティバル™ 電動二方弁（JIS 10K-FC200、SCS13A） 形VY51**

■ 概 要

バルブ・アクチュエーター一体形の接続口径15A～80A（ $\frac{1}{2}$ ～3B）のフランジ接続形ロータリー形電動二方弁です。

本体圧力定格は、JIS10K対応です。

アクチュエータは、AC24Vの低電圧で作動する可逆方向回転式のシンクロサモータを使用しています。

つぎのタイプの制御方法があります。

- Inflex GC（形番WY5111）などのデジタル式調節器と組み合わせて比例制御を行う公称135Ωフィードバックポテンショメータ内蔵タイプ
- ネオスタート（形番TY900*Z）、挿入形温度調節器（形番TY9800）などの比例動作電気式調節器と組み合わせて比例制御を行う公称135Ω抵抗入力タイプ
- Inflex GC（形番WY5111）、形番R35、形番R36などのデジタル式調節器と組み合わせて比例制御を行うDC4～20mA入力タイプ
- Inflex AC（形番WY5117）などのデジタル式調節器と組み合わせて比例制御を行うDC2～10V入力タイプ



■ 特 長

- 小形・軽量
- バルブ・アクチュエーター一体形
- IP54（防じん・防まつ構造）
空調機内に取り付けられます。
(注記) IP54を維持するために、防水コネクタが必要です。
- 豊富な制御入力信号タイプ
- アクチュエータは、低消費電力、長寿命です。
- DC2～10Vフィードバック信号付
DC4～20mA入力信号タイプ（形番VY513*）、
DC2～10V入力信号タイプ（形番VY514*）のみ
- 流量特性は、イコールパーセンテージ特性です。
- バルブは水用と蒸気用があり、高差圧、高Cv値、高レンジアビリティ、低リークです。

重要 !!

- 本製品を弊社以外のコントローラと組み合わせて使用する場合は、弊社担当者にご相談ください。

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内で使用目的を守って、正しくお使いください。
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。一般空調制御用として本製品を放射線管理区域で使用する場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

特に ・人体保護を目的とした安全装置 ・輸送機器の直接制御（走行停止など） ・航空機 ・宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。

なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

設計推奨使用期間について

本製品については、設計推奨使用期間を超えない範囲でのご使用をお勧めします。

設計推奨使用期間とは、設計上お客様が安心して製品をご使用いただける期間を示すものです。

この期間を超えると、部品類の経年劣化などから製品故障の発生率が高まることが予想されます。

設計推奨使用期間は、弊社にて、使用環境・使用条件・使用頻度について標準的な数値などを基礎に、加速試験、耐久試験などの科学的見地から行われる試験を行って算定された数値に基き、経年劣化による機能上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期までの期間です。

本製品の設計推奨使用期間は、10年です。

なお、設計推奨使用期間は、寿命部品の交換など、定められた保守が適切に行われていることを前提としています。

製品の保守に関しては、保守の項を参照してください。

「警告」と「注意」



警告

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。



注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

絵表示



記号は、危険の発生を回避するために特定の行為を禁止する場合に表示（左図は分解禁止の例）。



記号は、危険の発生を回避するために特定の行為を義務付けする場合に表示（左図は一般指示の例）。

△ 警告



重量物（18kg 以上）を運ぶときは、運搬具などを使用するか、2 人以上で持ち運んでください。
不用意に持ち上げたり落下させると、けがや破損のおそれがあります。

△ 注意



本製品の給電元にヒューズ、遮断器などの保護装置をつけてください。
短絡して火災や故障のおそれがあります。



流体は、凍結させないでください。
弁本体などを損傷し、漏れるおそれがあります。



本製品の配管時は、管内に異物が残らないようにしてください。
管内に異物が混入すると、故障のおそれがあります。



本製品は、本説明書に記載された仕様範囲内で取り付け・結線し、運用してください。
火災や故障のおそれがあります。



全面座フランジの場合は、全面形ガスケットを使用してください。
フランジの損傷や外部漏れのおそれがあります。



本製品を配管に取り付けるときは、適切に保持し、締め付けてください。
不適切な保持や過度な締め付けをすると、バルブ本体が損傷するおそれがあります。



本製品の配管後は、接続部などから漏れないことを確認してください。
配管が適切に行われていないと、外部漏れのおそれがあります。



本製品に物を乗せたり、体重をかけたりしないでください。
損傷のおそれがあります。

⚠ 注 意



アクチュエータの取り付けや結線は、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。施工を誤ると、火災や感電のおそれがあります。



結線・保守作業は、本製品への電源を切った状態で行ってください。感電や故障のおそれがあります。



配線については、電気設備技術基準、内線規程などに従って施工してください。施工を誤ると、火災のおそれがあります。



端子台に接続する場合は、絶縁被覆付き圧着端子を使用してください。絶縁被覆がないと、短絡して火災や故障のおそれがあります。

⚠ 注 意



端子ねじは、規定のトルクで締めてください。締め付けが不完全だと、火災や発熱のおそれがあります。



結線・保守作業後は、カバーを元に戻してください。カバーをしないと、感電のおそれがあります。



高温の流体で使用する場合は、本製品に触らないでください。本製品が高温になっているため、やけどのおそれがあります。

■ 形 番

形番VY51**J00**：バルブ・アクチュエーター一体形の形番です。

製品の形番ラベルは、ヨーク部に貼り付けています。

基礎 形番	アクチュエータ /バルブ		アクチュエータ		バルブ	内 容
	制御 信号	定格と 材質	種別	固定	接続口径 ・ Cv 値	
VY51						ロータリー形電動二方弁
	1					公称135Ω フィードバックポテンショメータ (Fモータタイプ)
	2					公称135Ω 抵抗入力 (Eモータタイプ)
	3					DC4～20mA入力、DC2～10Vフィードバック信号付
	4					DC2～10V入力、DC2～10Vフィードバック信号付
		0				JIS 10K-FC200 冷温水用
		1				JIS 10K-SCS13A 冷温水用
		5				JIS 10K-FC200 175℃蒸気用
		6				JIS 10K-SCS13A 175℃蒸気用
		A				JIS 10K-FC200 200℃蒸気用
		B				JIS 10K-SCS13A 200℃蒸気用
			J			IEC IP54 (防じん・飛まつ保護) 一般トルクタイプ端子台付 接続口径15A～80A (1/2～3B)
				00		固定
					11	接続口径 15A (1/2B) Cv値 1.0
					12	接続口径 15A (1/2B) Cv値 2.5
					13	接続口径 15A (1/2B) Cv値 6.0
					14	接続口径 15A (1/2B) Cv値 1.6
					15	接続口径 15A (1/2B) Cv値 4.0
					21	接続口径 25A (1B) Cv値 10
					22	接続口径 25A (1B) Cv値 16
					41	接続口径 40A (1 1/2B) Cv値 25
					42	接続口径 40A (1 1/2B) Cv値 40
					51	接続口径 50A (2B) Cv値 65
					61	接続口径 65A (2 1/2B) Cv値 95
					81	接続口径 80A (3B) Cv値 125

● 別途手配品

品 名	形 番		仕 様		
電源トランス	AT72-J1		一次側電圧	AC100V、AC200V、AC220V 共用	
			二次側電圧	AC23V	
			周波数	50～60Hz	
防水コネクタ *1	83104346-	003	適合電線径	φ7～9mm	
補助スイッチ *2	83174063-	101	補助スイッチ数	2 個	
			最大印加電圧・電流	DC30V、100mA*3 (誘導負荷は、突入電流を含む)	
			作動位置	SWA：0%（全閉）～100%（全開）可変	
				SWB：0%（全閉）～100%（全開）可変	
補助ポテンシオメータ*2	83165275-	001	補助ポテンシオメータ数	1 個	
			全抵抗値	公称 1 kΩ	
			作動位置	0%（全閉）～100%（全開）	
			最大印加電圧	DC5V (注記)「形番M904E」とは、接続できません。	
面間アダプターキット*4			適用バルブ 接続口径	主要部材質	
	83168456-	001	15A	熱間圧延鋼 (SS400)	亜鉛めっき あり
		002	25A		
		003	40A		
		004	50A		
		005	65A		
		006	80A		
		101	15A		亜鉛めっき なし
		102	25A		
		103	40A		
		104	50A		
		105	65A		
		106	80A		
屋外力バー	DY3001A1017		材料	ステンレス鋼板 t1.0	
			質量	約550g	

*1 IP54を維持するために必要です。


*2 補助スイッチ、または補助ポテンシオメータのどちらか一方を追加できます。混在できません。
取り扱いについては、添付されている取扱説明書を参照ください。

*3 100mAを超えて使用する場合は、弊社担当者にご連絡ください。

*4 形番V5063、形番V5064から形番VY51**への置き換え用です。

■仕 様

●バルブ・アクチュエータ部

項 目	仕 様		
使用環境条件	定格動作条件	周囲温度	−20～50℃（流体温度 0～150℃）
			−20～45℃（流体温度 150～200℃）
		周囲湿度	5～95%RH
		振動	4.9m/s ² （10～150Hz）
	輸送・保管条件 （梱包状態とする）	周囲温度	−20～70℃
		周囲湿度	5～95%RH
		振動	19.6m/s ² （10～150Hz）
			
取付場所	屋内 (注記) 塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤雰囲気避けてください。		
	屋外 (注記) 塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、有機溶剤雰囲気避けてください。 また、屋外力カバー（別途手配）などを使用し、直射日光を避けてください。		
取付姿勢	(参照) 『■ 取付 ●取付姿勢』		
手動動作	可 (参照) 『■ 取付 ●手動開閉操作』		
絶縁抵抗	端子とケース間	5MΩ 以上/ DC500V	
耐電圧	端子とケース間	AC500V/1min 漏洩電流 5mA 以下	
質量	形番VY51**J00	11	4.6kg
		12	
		13	
		14	
		15	
		21	6.6kg
		22	
		41	10kg
		42	
		51	11.5kg
		61	16.0kg
		81	18.5kg

● バルブ部

項 目	仕 様				
バルブ形式	二方弁、フランジ接続形				
本体圧力定格	JIS10K（最高使用圧力 1.0MPa）				
接続口径、 Cv値、 クローズオフレイ ティング	形 番		接続口径	Cv値	クローズオフレイティング
	VY51**J00	11	15A（½B）	1.0	1.0MPa
		12	15A（½B）	2.5	
		13	15A（½B）	6.0	
		14	15A（½B）	1.6	
		15	15A（½B）	4.0	
		21	25A（1B）	10	
		22	25A（1B）	16	
		41	40A（1½B）	25	
		42	40A（1½B）	40	
		51	50A（2B）	65	
		61	65A（2½B）	95	
		81	80A（3B）	125	
配管接続	JIS10Kフランジ 全面座（FF）：本体 鋳鉄（FC200） 大平面座（RF）：本体 ステンレス鋼（SCS13A）				
適用流体	冷温水、高温水、蒸気、ブライン（グリコール濃度50%以下）				
許容流体温度	冷温水用	0～175℃ (注記) ステンレス弁を0℃以下で使用する場合は、弊社担当者にご相談ください。			
	175℃蒸気用	0～175℃			
	200℃蒸気用	0～200℃			
流量特性	イコールパーセンテージ特性				
レンジアビリティ	100：1				
弁座漏洩量	定格Cv値の0.01%（15Aは、漏洩Cv値が0.0006以下）				
主要部材質	本体	鋳鉄（FC200） ステンレス鋼（SCS13A）			
	プラグ、ステム	ステンレス鋼（SCS相当品）			
	シートリング	耐熱PTFE			
	グランドパッキン	無機繊維パッキン（冷温水、175℃蒸気用） PTFE（200℃蒸気用）			
	ガスケット	膨張黒鉛シート			
塗装色	グレー（M5B 4/1相当）：本体FC200 なし：本体SCS13A				
アクチュエータ取付	一体構造				
開度指示	バルブステムの先端の溝による				


* 操作器として駆動可能な限界を示しています。
流体が175℃蒸気の場合は、0.8MPa以下となります。

● アクチュエータ部

項 目	仕 様	
電源電圧	AC24V±15% 50/60Hz	
消費電力	公称135Ωフィードバック ポテンシオメータ	7VA
	公称135Ω抵抗入力	8VA
	DC4～20mA入力	
	DC2～10V入力	
アクチュエータ	接続口径 15A～80A用	一般トルクタイプ
動作時間	63s±5s (50Hz) / 53s±5s (60Hz)	
制御信号	公称135Ωフィードバック ポテンシオメータ	F.B.ポテンシオメータ : 全抵抗値・公称135Ω 最大印加電圧 : DC5V
	公称135Ω抵抗入力	
	DC4～20mA入力	入力インピーダンス : 100Ω
	DC2～10V入力	入力インピーダンス : 150kΩ以上
DC2～10Vパルス 開度出力信号 (DC4～20mA入 力、DC2～10V入力 に適用)	出力電圧範囲	DC2V (全閉) ～DC10V (全開)
	許容負荷抵抗	10kΩ以上 (出力電流最大1mA)
開度指示	表示 : 0 (全閉) ～100 (全開) 前方、後方、下方から確認可能	
配線	端子台にねじ接続 (M3.5)、締め付けトルク 0.8～1.0N・m (注記) アクチュエータ両側のうち、必要なノックアウト穴 (φ22) を現場で打ち抜いてください。	
ケース保護構造	IEC IP54 (防じん・飛まつ保護)	
工場出荷時の位置	全開	
主要部材質	ケース	アルミニウムダイキャスト
	上部カバー、端子カバー	ポリカーボネート樹脂 (色: グレー[DIC-651相当])
	ヨーク	鋼板
表面処理	ケース	なし
	ヨーク	電気亜鉛めっき (光沢クロメート処理)

■ 外形寸法

● 形番VY51*0、形番VY51*5、形番VY51*A（バルブ本体材質 FC200）



*1 メンテナンススペースです。


*2 補助スイッチの設定を行う場合は、300mm以上のスペースを確保してください。

図 1 外形寸法図 (mm)

表 1 寸法表 (mm)

接続口径	L	L1	H	H1	ϕD	ϕC	t	ϕh	N
15A	108	50	213	75	95	70	16	15	4
25A	127	60	228	90	125	90	18	19	4
40A	165	82.5	241	103	140	105	20	19	4
50A	178	89	245	107	155	120	20	19	4
65A	190	90	262	124	175	140	22	19	4
80A	203	100	263	125	185	150	22	19	8

● 形番VY51*1、形番VY51*6、形番VY51*B（バルブ本体材質 SCS13A）



*1 メンテナンススペースです。

*2 補助スイッチの設定を行う場合は、300mm以上のスペースを確保してください。

図2 外形寸法図 (mm)

表2 寸法表 (mm)

接続口径	L	L1	H	H1	ϕD	ϕC	ϕg	t	ϕh	N
15A	108	50	213	75	95	70	51	12	15	4
25A	127	60	228	90	125	90	67	14	19	4
40A	165	82.5	241	103	140	105	81	16	19	4
50A	178	89	245	107	155	120	96	16	19	4
65A	190	90	262	124	175	140	116	18	19	4
80A	203	100	263	125	185	150	126	18	19	8

■各部の名称




図3 各部の名称

■取 付

⚠ 警 告



重量物（18kg 以上）を運ぶときは、運搬具などを使用するか、2 人以上で持ち運んでください。
不用意に持ち上げたり落下させると、けがや破損のおそれがあります。

⚠ 注 意



流体は、凍結させないでください。
弁本体などを損傷し、漏れるおそれがあります。



本製品の配管時は、管内に異物が残らないようにしてください。
管内に異物が混入すると、故障のおそれがあります。



本製品は、本説明書に記載された仕様範囲内で取り付け・結線し、運用してください。
火災や故障のおそれがあります。



全面座フランジの場合は、全面形ガスケットを使用してください。
フランジの損傷や外部漏れのおそれがあります。

● 取付上の注意事項

本製品の故障を避けるために、つぎのことを守ってください。

- 本製品に衝撃を加えないでください。
- 本製品の管内に異物が残らないようにしてください。
異物を取り除くために、つぎのことを行ってください。
 - バルブの上流側にストレーナを設けてください。
冷温水使用時：40 メッシュ以上
蒸気使用時：80 メッシュ以上
 - 個々のバルブ直前にストレーナを設けられない場合は、各系統ごとの送水枝管部にストレーナを設けてください。
- 本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して取り付けしないでください。
高温の輻射を受けて、アクチュエータ部が故障する原因になることがあります。
- 水圧衝撃（ウォーターハンマ）が生じる配管や配管内にスラグなどが溜まりやすい個所を避けて取り付けてください。

重要 !!

- バルブの前後配管内にドレンが溜まらないような配管施工としてください。
ドレンが残るとスチームハンマや腐食の影響でバルブや配管が損傷するおそれがあります。
トラップを設けるなどしてドレンが溜まらないようにするか、耐エロージョン性や耐腐食性の高いステンレス製（SCS13A）のバルブを使用するようにしてください。
- 蒸気加湿弁として使用する場合は、万が一、本製品が損傷したときのために、流入側に空調機とのインターロック弁を設置してください。

あわせて、つぎのことを守ってください。

- 本製品にはバイパス配管を設け、上流側、下流側とバイパス側に、それぞれ仕切りバルブを設けてください。
- 保守・点検を行える位置に取り付けてください。
（参照）『■ 外形寸法』
- 天井裏に設置する場合は、バルブ下部にドレンパンを配し、バルブ周囲 50cm 以内に点検口を設けてください。

● 取付姿勢

バルブ本体の矢印の方向に合わせて流体が流れるように取り付けることを前提にし、正立から横向き（90°傾斜）まで任意の姿勢で取り付けます。

（注記）屋外に取り付ける場合は、正立に取り付けてください。




図4 取付姿勢（良い例）

アクチュエータがバルブより下方




図5 取付姿勢（悪い例）

● 配管

⚠ 注意



本製品を配管に取り付けるときは、適切に保持し、締め付けてください。不適切な保持や過度な締め付けをすると、バルブ本体が損傷するおそれがあります。

- (1) 本製品の形番（ヨーク部にラベル貼付）を確認します。
- (2) バルブ本体の矢印の方向に合わせて流体が流れるように取り付けます。

（参照）『● 取付姿勢』

- 液状の固化型シール剤やシールテープなど、シール部材を余分に付け過ぎないようにしてください。
- 切りくずやシール部材などが管中に入らないようにしてください。
異物（切りくずやバルブのねじ込み用のシール部材など）がかみ込み、シートに傷をつけ、バルブが完全に閉止しないことがあります。

- (3) バルブを全開にし、最大流量でフラッシングを行います。

初めて通水するときに、管路中の異物やごみなどを流し去る（管路の清掃）ためです。

工場出荷時は、全開になっています。

⚠ 注意



本製品の配管後は、接続部などから漏れないことを確認してください。配管が適切に行われていないと、外部漏れのおそれがあります。



本製品に物を乗せたり、体重をかけたりしないでください。損傷のおそれがあります。

● 保温施工

- 保温施工は、『図6』の[]の範囲内で処理してください。
- ヨークから上の部分に保温材を巻くと、指針が見えなくなることや、保温材が指針に絡まり変形することがあります。




図6 保温施工

● 工場出荷時の位置

アクチュエータ軸：全開

指針：時計方向に回りきった位置にあります。




図7 工場出荷時の指針位置

● 手動開閉操作

重要 !!

- 電源を切ってから行ってください。
電源電圧が印加された状態で手動開閉すると、アクチュエータが故障するおそれがあります。
- 全開目盛り以上、全閉目盛り以下に動かさないでください。

- (1) 電源を切ります。
- (2) ジョイントをスパナなどではさみ、手動設定する方向にゆっくりと回します。

（注記）衝撃を与えると、アクチュエータが故障するおそれがあります。





図8 手動開閉操作

● アクチュエータの接続位置の変更方法


重要 !!

- バルブ・ヨーク・アクチュエータの組み合わせを変えないでください。
- アクチュエータ接続位置の変更は、バルブ開度、アクチュエータ開度が共に、「全開」の位置で行ってください。
バルブ開度とアクチュエータ開度が異なる状態で組み付けられると、バルブが全開、または全閉状態で止まっているのに、さらに回転力を生じるため、アクチュエータ内部のギヤが破損します。

- (1) アクチュエータとヨークを接続しているねじを外します。




- (2) アクチュエータを持ち上げ、ヨークから取り外します。
- (3) ヨークとバルブを接続しているねじを外しヨークをバルブから外します。



(注記) ヨークとバルブの間に、断熱用の特殊シートが入っています。
ヨークを外した場合は、このシートを紛失しないようにしてください。


- (4) バルブシステムの先端の溝が、配管と平行（全開）であることを確認します。



- (5) ヨークの向きを接続する方向に変えます。
アクチュエータとバルブの位置関係は、工場出荷時の位置と比較して、90°単位で変更できます。
(0°/90°/180°/270°)



- (6) 手順 (3) で外した特殊シートをヨークとバルブの間に元のようにはさみ、ねじで、ヨークをバルブに取り付けます。



- (7) アクチュエータ（アクチュエータは、指針により全開であることを確認）がバルブのステムにうまくはまることを確認します。
- (8) 手順 (1) で外したねじで、アクチュエータをヨークに取り付けます。
- (9) 全閉から全開までスムーズに動作することを確認します。

■ 結 線

⚠ 注 意



本製品の給電元にヒューズ、遮断器などの保護装置をつけてください。短絡して火災や故障のおそれがあります。



本製品は、本説明書に記載された仕様範囲内で取り付け・結線し、運用してください。火災や故障のおそれがあります。



アクチュエータの取り付けや結線は、計装工事、電気工事などの専門の技術をする人が行ってください。施工を誤ると、火災や感電のおそれがあります。



結線作業は、本製品への電源を切った状態で行ってください。感電や故障のおそれがあります。



配線については、電気設備技術基準、内線規程などに従って施工してください。施工を誤ると、火災のおそれがあります。



端子台に接続する場合は、絶縁被覆付き圧着端子を使用してください。絶縁被覆がないと、短絡して火災や故障のおそれがあります。



端子ねじは、規定のトルクで締めてください。締め付けが不完全だと、火災や発熱のおそれがあります。

重要 !!

- 本製品は、電源電圧AC24V用に設計しています。AC24V以外の電源電圧を印加しないでください。
- DC2～10V入力、DC4～20mA入力では、電源およびDC2～10Vフィードバック信号の極性を配線図で確認のうえ、正しく配線してください。誤配線は、プリント基板などが焼損する原因になります。

● IP54（防じん・飛まつ保護）を維持するために

IP54性能を維持するために、高湿度雰囲気や屋外で使用する場合は、防水コネクタ、または防水プリカチューブを使用してください。

- 端子カバーと上部カバーを確実に閉めてください。
- ノックアウト穴の防水処理を行ってください。
- ケーブル引き出しの場合は、防水コネクタ（別途手配）を使用してください。
- 電線管接続の場合は、防水プリカチューブなどを使用してください。

● 制御信号種別

制御信号種別は、アクチュエータのラベル、配線図ラベルに、つぎのとおり記載されています。

F.B. Pot

: 公称135Ωフィードバック
ポテンショメータ（Fモータ）

135Ω

: 公称135Ω抵抗入力（Eモータ）

4～20mA


: DC4～20mA入力

2～10V

: DC2～10V入力

● 結線方法



- (1) 電線引出口の方向にあわせて穴あけ個所を決め、ノックアウト穴を開けます。
ノックアウト穴は、左右に各1か所あります。ドライバで軽く叩くと開きます。



重要 !!

- ノックアウト穴を開けたときに発生する金属片をアクチュエータ内部に残さないでください。

- (2) 端子カバー止めねじ（M4 × 10、3か所）を外し、端子カバーを外します。



- (3) 端子（M3.5ねじ）で接続します。
端子番号④～⑦には、AC24Vを印加しないでください。

（注記）『図9～図13 端子図』、『図14～図27 結線例/応用結線例』を参照して、正しく接続してください。

- (4) 端子カバーを閉じ、端子カバー止めねじで端子カバーを固定します。

⚠ 注 意




結線作業後、カバーを元に戻してください。
カバーをしないと、感電のおそれがあります。

■ 端子図

● 公称135Ωフィードバックポテンショメータ


(形番VY511*J)



(注記) 端子[4]～[6]間の電圧値をフィードバック信号として読み取るコントローラを推奨します。

図 9

«コントローラ推奨回路»



(注記) 弊社以外のコントローラと組み合わせて使用する場合は、上図コントローラを使用します。

⋯ : コントローラの推奨回路

E : コントローラからの印加電圧

V : [4]～[6]間 電圧値

図 10

● 公称135Ω抵抗入力

(形番VY512*J)





図 11

● DC4～20mA入力

(形番VY513*J)




(注記) 端子[2] (電源)、端子[5] (DC4～20mA入力)、端子[7] (DC2～10Vフィードバック信号) は、内部で接続されています。

図 12

● DC2～10V入力

(形番VY514*J)



(注記) 端子[2] (電源)、端子[5] (DC2～10V入力)、端子[7] (DC2～10Vフィードバック信号) は、内部で接続されています。

図 13

■ 結線例

● 公称135Ω フィードバックポテンシオメータ

(形番VY511*)




図 14 Inflex GC との接続例

● 公称135Ω 抵抗入力

(形番VY512*)





図 15 ネオスタットとの接続例

● DC4～20mA入力

(形番VY513*)




*1 端子[2] (電源)、端子[5] (DC4～20mA入力)、端子[7] (DC2～10Vフィードバック信号) は、内部で接続されています。

*2 アクチュエータのDC4～20mA入力の入力インピーダンスは、100Ωです。
DC4～20mA入力は、アイソレートされていません。電源トランスを個別に設置してください。

図 16 R シリーズとの結線例

● DC2～10V入力

(形番VY514*)



* 端子[2]、[5]、[7]は、内部で接続されています。

(注記)アクチュエータの電源端子を経由するような渡り配線をしないでください。


図 17 Inflex AC との結線例

■ 応用結線例

● 公称135Ω抵抗入力

(形番VY512*)

「最小開度設定」



比例調節器とは別に135Ω出力の設定器を追加することで、アクチュエータの最小開度を0～約50%の範囲で設定できます。

* $\textcircled{R}$ — $\textcircled{B}$ 間はジャンパします。

(注記) 異常事態 (アクチュエータ内での断線、入力信号異常、F.B. ポテンショメータ寿命など) に最小開度を維持できません。
異常時に、2次的な被害を与える可能性のある計装は避けてください。

図18

「リレー使用、インターロック」





図 19

*1 XO開放時は100%、XC開放時は0%になります。
XO・XC両方開放時は、0%になります。

「夏冬切替」



*1 $\textcircled{R}$ — $\textcircled{R}$ 間は、直に結線してください。

*2 WBR間電流値は、5mA以上です。
リレーは、富士電機製 形番HH54P相当のものを使用できます。

図20

● DC4～20mA入力

(形番VY513*)

《注意事項》

● 電源トランス共用時

本製品 2 台の電源トランスを共用させて使用する場合は、各アクチュエータの端子 ① とトランスの極性を合わせてください。端子 ② も同様としてください。

誤った極性で接続した場合には、本製品が故障してしまう場合があります (図 22 参照)。

● DC4～20mA入力での制御信号線の共用時


本製品のDC4～20mA入力は、電源とアイソレートされていません。

また、本製品のDC4～20mA入力インピーダンスは、100Ωです。本製品の入力インピーダンス、コントローラの出力負荷抵抗とアイソレータ (必要時) の出力負荷抵抗と入力インピーダンスは、それぞれの関係が

「許容負荷抵抗>入力インピーダンスの合計」を満たすように選定してください。

1台のコントローラで本製品2台を制御させる場合は、電源トランスを個別 (図23参照) /共用 (図21参照) それぞれ対応を行ってください。電源トランスを共用する場合には、2台目のDC4～20mA入力部にアイソレータを取り付けてください。アイソレータを取り付けないと誤動作します。

《電源共用》




*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。

*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

図22

《入力信号・電源共用》




*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。

*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

*3 電源トランス共用時の注意事項を参照してください。

図21

《入力信号共用》



*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。

*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

*3 1台目のアクチュエータDC4～20mA入力にアイソレータがなく、かつコントローラ側の許容負荷抵抗が200Ω未満の場合に取り付けてください。

図23

● DC2～10V入力

(形番VY514*)


《注意事項》

● 電源トランス共用時

本製品2台の電源トランスを共用させて使用する場合は、各アクチュエータの端子①とトランスの極性を合わせてください。端子②も同様としてください。

誤った極性で接続した場合には、本製品が故障してしまう場合があります（図25参照）。

《入力信号・電源共用》




*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。

*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

*3 電源トランス共用時の注意事項を参照してください。

図24

《電源共用》




*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。

*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

*3 電源トランス共用時の注意事項を参照してください。

図25

《入力信号共用》



*1 コントローラ側がアイソレートされていない場合に取り付けてください。


*2 端子②、⑤、⑦は、内部で接続されています。

図26

● 複数の場合

公称135Ωフィードバックポテンシオメータ（形番VY511*）

または公称135Ω抵抗入力（形番VY512*）と「公称135Ω抵抗入力」との接続



*1 補助ポテンシオメータ（オプション）を2台アクティブの入力とする場合、補助ポテンシオメータキット付属の抵抗 $240\Omega \pm 5\%$ をW-B間に外部結線してください。

*2 トランスには、形番AT72-JIなどの絶縁トランスを使用し、バルブ1台にトランス1台を原則とし、センサ/発信器など他の種類の機器とは共用しないでください。

図27

■ 使用上のご注意

配管後、長期間の休止状態になるときは、1か月に1回程度、本製品を開閉させてください。

■ 保 守

⚠ 注 意



本製品に物を乗せたり、体重をかけたりしないでください。
損傷のおそれがあります。



保守作業は、本製品への電源を切った状態で行ってください。
感電や故障のおそれがあります。



保守作業後、カバーを元に戻してください。
カバーをしないと、感電のおそれがあります。



高温の流体で使用する場合は、本製品に触らないでください。
本製品が高温になっているため、やけどのおそれがあります。

- 6か月に1回くらいの頻度でバルブ外部への流体の漏れの有無と、アクチュエータの動作を目視点検してください。

『表3』における異常が発生していた場合は、その現象に応じた処置をしてください。処置を講じても異常現象が解決しない場合には、弊社担当者にご連絡ください。

表 3 異常時の処置

異常現象	想定原因	処 置
アクチュエータが動作しない。	端子が緩んでいる。	端子の緩みがないか確認してください。
	配線が断線している。	弊社担当者へご連絡ください。
	電源、または入力信号に異常がある。	電源、または入力信号を確認してください。
	アクチュエータが故障している。	弊社担当者へご連絡ください。
	バルブの固着・異物かみ込みによりトルクが上昇している。	弊社担当者へご連絡ください。
本製品から異常な音がする。	- 流体通過時に流体音がしている。 - エアーがかんでいる。	弊社担当者へご連絡ください。
フランジ接続部から漏れる。	- フランジと配管を接続するボルトが緩んでいる。 - フランジ面のガスケットの劣化・配管がずれている。	ボルトの緩み、またはガスケットの劣化・配管のずれがないか確認してください。
●アクチュエータの指針が全閉（開度 0 %）であるにも関わらず、二次側の温度が上昇、または下降する。 ●アクチュエータの指針が全閉（開度 0 %）であるにも関わらず、流体音がする。	シートリング・プラグなどの部品の損傷、または異物が付着している。	バルブ本体の交換を依頼してください。
流体がグラウンドから漏れる。（外部漏れ）	グラウンドパッキンなどの部品が劣化、または損傷している。	弊社担当者へご連絡ください。
●アクチュエータが小刻みに動作を繰り返す。 ●アクチュエータがスムーズに動かない。	バルブの固着・異物かみ込みによりトルクが上昇している。	弊社担当者へご連絡ください。
	●ギヤが損傷・摩耗している。 ●ポテンシオメータが接触不良を起こしている。	
本体側面に穴（ピンホール）が空き、流体が漏れる。（外部漏れ）	エロージョン・コロージョンによりバルブ内壁が損傷している。	バルブ本体の交換を依頼してください。

■ 廃 棄

本製品が不用になったときは、産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処理してください。
また、本製品の一部、または全部を再利用しないでください。

本ページは、編集の都合により追加されている白紙ページです。

本ページは、編集の都合により追加されている白紙ページです。



本製品は、以下の Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) に適合しています。

EMCD : EN 61000-6-2

EN 55011 Class A, Group 1

* アクティバル、Infilexは、アズビル株式会社の商標です。

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

azbil

[ご注意] この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

お問い合わせは、コールセンターへ

0120-261023

<https://www.azbil.com/jp/>

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。