

- (単位：mm)
- 追いだし配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道15m10曲がり、φ10樹脂管（継手内径φ8以上）の場合：片道15m以内です。
- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、3m以内（※）にしてください。
※設定変更をすると5m以内まで可能です。

●追いだし配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■能力表（JIS S 2075,JIS S 3027に基づく性能値）

項 目		能 力
給湯	連 続 給 湯 出 力	46.5kW（40,000kcal／h）
	出 湯 量	水温+25℃ 約27.0L／分（出湯量は湯水混合時）
		水温+40℃ 約16.5L／分（出湯量は湯水混合時）
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37～48,50,55,60℃（17段階）
ふろ	追いだし能力（出力）	15.0kW（12,900kcal／h）
	湯 温 調 節 範 囲	33～48℃（16段階）
	ポンプ機外揚程 50/60Hz	5L／分→56.9/82.4kPa（5.8/8.4mH ₂ O）
10L／分→12.7/33.3kPa（1.3/3.4mH ₂ O）		
燃 料 消 費 量		53.8kW（5.2L／h）

■ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
湯温+10℃上昇（33→43℃）	約10分	約11分	約13分

条件：ふろ配管片道直1m、φ12.7銅管、電源AC100V 60Hz

※追いだし所要時間は計算値です。

■ふろ自動お湯はり能力

季 節	上 昇 温 度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用）	180L（1.5人用）	210L（2人用）
春・秋	18℃→43℃	約9分	約10分	約12分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7銅管、給水圧294kPa＝3.0kgf／cm²以上

機 構 承 認 番 号	KKY313
給水装置認証登録番号	OW2003

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名		OTQ-G4706SAW OTQ-G4706SAW BL	OTQ-G4706SAWS OTQ-G4706SAWS BL
型 式 の 呼 び		OTQ-G4701SAW（OTQ-G4701AW） OTQ-G4701SAWS（OTQ-G4701AW）	
種 類	燃 焼 方 式	気化式	
	給排気方式	屋外用開放形	
	給 水 方 式	水道直結式	
	加 熱 方 式	2缶2水路式（1バーナ）	
	加 熱 形 態	瞬間形	
		強制循環方式	
点 火 方 式		高圧放電式	
使 用 圧 力		0.1～1.0MPa（1～10kgf／cm ² ）	
最 低 作 動 流 量		3.5L／分	
最 低 作 動 水 圧		9.8kPa（0.1kgf／cm ² ）	
外 形 寸 法		高さ690mm×幅470mm×奥行210mm	
質 量（本 体）		33kg（満水時：36.5kg）	
配 管 接続口径	給 水・給 湯	R3／4（20A）	
	ふろ（往き・戻り）	R1／2（15A）	
	電 源	AC100V 50／60Hz	
	消 費 電 力 （同時使用時）	点火時：790／820W 燃焼時：165／190W 凍結予防ヒータ：154.5W	
	待機時消費電力	2.8W	
材 質	電源コード長さ	約2m（機器外長さ）	
	本 体 外 装	カラー鋼板	ステンレス鋼
	排 気 口	ステンレス鋼	
		熱 交 換 器	
		銅	
本 体 外 装 色		GQホワイト （近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）	—
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）	
排 気 温 度		260℃以下	
騒 音 レ ベ ル		51dB（Aレンジ）	
安 全 装 置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・空だき防止装置（ふろ）・逆流防止装置 ・温度ヒューズ・油漏れ検知装置・過圧防止安全装置 ・電動機の過負荷保護装置・停電安全装置・漏電安全装置 ・誘導雷保護装置・電流ヒューズ・凍結予防装置	
ソ ー ラ 接 続		不可	
付 属 部 品		・取付部材一式・袋ナット	
別 売 品		・リモコンセットRC-J124,RC-G001W（各種） ・増設リモコンRC-8001A,－8001B,－8001AJ ・リモコンコードM,S・循環アダプター（各種）・排気カバーC35 ・据置台D45・配管カバーH48・オイルタンク（各種） ・給油検知装置FC-1・FC-1用コード20A ・液晶浴室テレビ（YTV）・即湯ユニットQU-1 他	

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様		設置種別	固定 本数
	種類	引張耐力		
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品）	0.3kN／本以上（木下地15mm） 0.2kN／本以上（木下地12mm）	壁掛け	4
			据置（上部固定有り）	2
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38（付属部品） フィッシャープラグSX 6×30（現場手配）	0.3kN／本以上 （左記の木ネジとプラグとの組合せ時）	壁掛け	4
			据置（上部固定有り）	2

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品・別売品は、予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製 品 名		OTQ-G4706SAW OTQ-G4706SAWS OTQ-G4706SAW BL OTQ-G4706SAWS BL			
	図 名		名 称 寸 法 図			
	尺 度	—	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-20-0715
	作成	2020. 9. 25	調 整	A	2020.11.27	株式会社 ノーリツ

