



(単位：mm)





< お願い >

本機器は各都市火災予防条例に従い、所轄の消防署長あての届け出が必要となります。
(詳細については所轄の消防署にお問い合わせ下さい)

- ・火を使用する設備等の設置(変更)届出書
届出期限：設置工事開始の7日前

台所リモコン(付属部品) RC-7508M (尺度1/5)



■仕様表

項目	仕様
製品名	GQ-5011WZQ-3
型式	GQ-5011WZQ-2
種類	屋外壁掛設置形
給排気方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	放電点火式
使用水圧	0.3~1.0MPa(3.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L/min・9.81kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ750mm×幅480mm×奥行300mm
質量(本体)	49.5kg(満水時:52.5kg)
給水・給湯	R1(25A)
給湯戻り	R1/2(15A)
ガス	R3/4(20A)
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	13A:110/120W LPG:140/145W
待機時消費電力	凍結予防ヒータ:381W
電源コード長さ	約1.8m
本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材質	排気口 ステンレス 熱交換器 銅板・銅管
本体外装色	GQホワイト(近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
保有水量	3.0L
熱効率(%)	78
NOx(ppm)	60以下(13Aのみ)
騒音値(最大時:ALエンジ)	52dB(無響音室での測定値)
排気温度	260℃以下
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ)、漏電安全装置、停電時安全装置過電流防止装置(ヒューズ式)、空だき防止装置(水量センサ)空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、誘導雷保護装置(ZNR)沸騰防止装置(サーミスタ)、ファン回転数検出装置(ホールIC)
ソーラ接続	条件付可(注1)
付属部品	取付けネジ類一式、取扱説明書(保証書付)、工事説明書 台所リモコンRC-7508M
別売品	防水型増設リモコンRC-8002B、リモコンコードM,S 過圧逃し弁SE-1501ZZ-F7、ダイヤトロール537A エアアウトA0-2N、エアイベントAV-1/2B-7K,AV-3/4B-7K 据置台D13、配管カバーH20、排気保護カバーC19 警報端子セット-1、遠隔通信ユニットNAU-2

注1:メンテライトモードにて設定変更が必要。
※出湯量は通常給水時より減少します。
※設定変更方法は工事書を参照してください。

給水装置認証登録番号	OW1012
------------	--------

■能力表(JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	112kW(96,000kcal/h)	5.58kW(4,800kcal/h)
消費量LPG	112kW(8.0kg/h)	5.6kW(0.4kg/h)
給湯出力	87.2~4.36kW(75,000~3,750kcal/h)	
出湯量	水温+25℃ 50L/min	
	水温+40℃ 31.3L/min	
給湯能力	2.5~50号	
湯温調節範囲	37~48,50,55,60,65,70,75,80℃(19段階)	
ポンプ機外揚程(50/60Hz)	流量5L/minの時、23.5/35.3kPa=2.4/3.6mH ₂ O	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
冬	8℃→43℃	約4分	約5分	約6分
春・秋	18℃→43℃	約3分	約4分	約4分
夏	28℃→43℃	約3分	約4分	約4分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	錠数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38	壁掛	4	0.3kN/本以上(木下地15mm) 0.2kN/本以上(木下地12mm)
		据置(地階設置上部固定有)	2	合計0.8kN以上
		据置(上層階設置上部固定有)	4	合計2.0kN以上
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS)φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛	4	0.3kN/本以上
		据置(地階設置上部固定有)	4	合計0.8kN以上
		据置(上層階設置上部固定有)	4	合計2.0kN以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名	GQ-5011WZQ-3				
	図名	名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-23-0173
	作成	2023. 6.30	調整	-	-	株式会社ノーリツ

注記 ※生産ガス種は都市ガス12A,13A・LPガス(低NOx仕様)のみです。
※この製品は即出湯型です。
※塗装は(社)日本冷凍空調工業会規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。