



(単位:mm)

(上方からの透視図)




接続口	A寸法
ガス	42
給水	68
給湯	49
暖房高温往	48
暖房低温往	48
暖房戻	48
ドレン配管	36

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)	
		据置(上部固定あり)	2	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			



■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUH-E1617W2-1	
B L 型式	HD2825ARSWCM	
日ガス検申請型式	RUH-E1617W	
設置方式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H750×W480×D250	
質量[kg]	31.5(満水時:35)	
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.-)	
ガス消費量[kW]	同時	43.5(37400kcal/h)
	給湯	29.8(25600kcal/h)
	暖房	13.7(11800kcal/h)
熱効率[%]	給湯:95 暖房:87 (高温:85,低温:89)	
エネルギー消費効率[%]	定格:93.0	
区分・構造	区分:Ⅳ 構造:ー	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	最大時130 (待機時:0.9)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	同時:49 給湯:48 暖房:45	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	100以下	
接続口	ガス	13A・12A:20A(R3/4) LPG:15A(R1/2)LPGは,TU接続でも可
	給水・給湯	給水:15A(R1/2) 給湯:15A(R1/2)
	暖房	高温往:CCH(QF16) 低温往:CCH(QF16) 戻:CCH(QF16)
	ふろ	ー
	ドレン	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(173W)
	暖房	低温燃焼+ポンプ自動運転
安全装置	給湯	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 中和器詰まり検知装置
	暖房	空だし安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 暖房ポンプ回転検出装置
給水装置認証番号	給湯	空だし防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置
	暖房	
B L 認定	有り	
製造ガス種	13A・12A,LPG	

■性能 注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	27.9~0.7(16号~0.4号)(1.5号未満は間欠燃焼)		
	給湯温度設定[℃]	35,37~48,50,60℃(15段階)		
	ふろ温度設定[℃]	37~48℃(12段階)		
	ふろ保温時間・たし湯量	ー		
	湯はり設定	60~300L(20L毎)350L,400L,990L(16段階)		
暖房	最低作動水量[L/分]	1.5		
	給湯器内圧損[kPa]	19(0.19)(10L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14.5分
	暖房能力[kW]	比例制御:11.6~2.44(10000kcal/h~2100kcal/h) ON-OFF制御:2.44~0(2100~0)		
	暖房温水[℃]	高温:80 低温:60(45,55,65,70℃に切替)可		
おいだし	ポンプ機外揚程[kPa]	高温:62(6.3)(6L/min時) 低温:76(7.8)(8L/min時)		
	システム許容水量[L]	銅管:24L 樹脂管:35L		
	補給水方式	漏水検知機能付き自動補給		
	おいだし能力[kW]	ー		
	おいだしスイッチ によるおいだし	ー		
おいだし	最低作動水量[L/分]	ー		
	ポンプ機外揚程[kPa]	ー		
	おいだし時間★ (32℃から42℃まで)	ー		

■部品

付属品	信号線セット(一式),ねじセット
別売品	浴室リモコン,台所リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,排気カバー,リモコンケーブル,ソーラー対応ユニット

注) ドレン配管工事について

この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

名称	外形寸法図				品名	給湯暖房用熱源機	
型式	RUH-E1617W2-1						
作成	2025.06	尺度	1:10	サイズ	A3	リンナイ株式会社	