



■ A部詳細図 (尺度1/5)



適応金枠	標準設置形Ⅱ型
参考図面	(図番 W-00-0335)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※設定変更方法についてはリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。
 ※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
 ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。
 ※循環アダプターMB型は極性がありますので、機器のふろ金具と循環アダプタ
 向き、戻りを間違えないように接続する。



■注記

- ※標準塗装は(一社)日本冷凍空調工業会標準規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
- ※この機器は側面近接10mmに対応しています。
- ※この機器は燃焼時に「ドレン排出口」からドレンが排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管し先端は大気開放にして、水につからないようにしてください。

納入仕様図	製品名		GTH-C1670AWBL (潜熱回収型) FT2825ARSACM				
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-25-0059	
	作成	2025. 9. 1	調整	-	-	株式会社 ノーリツ	