

■ 底板よりの各継手高さ (mm)	
電線管	24
オーバーフロー	72
暖房(低温行き)	—
暖房(戻り)	50
暖房(高温行き)	50
ふろ(行き・戻り)	42
給湯	51
給水	58
ガス	56

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 (現場手配) フィッシャープラグSX 6×30 (現場手配)	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4	0.3kN/本以上 (笠組の木ネジとプラグとの確合時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。



■追いだき配管条件

※循環アダプターMBシリーズは極性があります。

機器のふろ金具と循環アダプターの行き・戻りを間違えないように接続してください。

循環アダプター		MBシリーズ以外	MB2-1シリーズ
最大追いだき配管	φ12.7銅管	片道 15m10曲がり	
	φ10樹脂管（継手内径φ8以上）	片道 15m（設定変更で25mまで可）	片道 15m
浴槽 上下限	上限	7m以内	
	下限	3m以内	
	（H） φ10樹脂管	3m以内（設定変更で5mまで可）	2m以内（設定変更で5mまで可）
配管途中の障害物		高さ 3m以内で 1ヶ所	

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。



■仕様表

型名	製品名	GTH-2445SAWX-T-1 BL	FT4215KRS4SQ
種類	設置の方式	GTH-2445 (S) AWX-T	
	給排水の方式	PS扉内設置形	
	暖房の方式	強制排気式（押し込み）	
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火	開放式	
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能		
使用水压	98.1~981kPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）		
最低作動流量・水压	3.5L/min・9.81kPa（0.1kgf/cm ² ）		
外形寸法	高さ605mm×幅464mm×奥行240mm		
質量（本体）	37kg（満水時：40kg）		
	給水・給湯	R3/4（20A）	
配管	ガス	都市ガス：R3/4（20A） LPガス：R1/2（15A）（TU接続可）	
接続口径	ふろ（向き・戻り）	CCHMジョイント	
	暖房（向き・戻り）	CCHMジョイント	
電気関係	電源	AC100V（50/60Hz）	
	消費電力	260/315W 凍結予防ヒータ：145W	
	待機時消費電力	3.7W	
	電源コード長さ	約1.8m	
材質	本体外装	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板・銅管	
許容システム水量	銅管使用の場合：24L、樹脂管使用の場合：35L（機器内1.8L含む）		
本体外装色	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）		
騒音値（最大時：アレンジ）	49dB以下（給湯+追いだし+暖房：無響音室での測定値）		
排気温度	260℃以下		
安全装置	立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサ） 漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、停電時安全装置 誘導管保護装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置 凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ+ポンプ運転〔ふろ・暖房〕） 逆流防止装置（逆止め弁）		
ソーラ接続	不可<但し、スカイブレンダー-SKB-300（P）を使用する場合は、可>		
熱効率	給湯	83.6%	
	暖房	82.6%	
エネルギー消費効率		（定格）83.3%	
付属部品	取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、取扱書（保証書付き）、工事書 ふろ継手一式（銅管用）、暖房継手クリップ		
別売品	RC-J100（各種） RC-C001（各種）、増設リモコンRC-8001A 増設リモコンRC-8001AJ、-8001B（防水形） 扉内ケースTC-4、排気変更アダプタDCG 扉内アルコーブ排気カバーTL-4、循環アダプターHX、MBシリーズ スカイブレンダー-SKB-300（P）、即湯ユニットQU-1、-3 RCS-2C、RCS接続基板ユニット 他		

■能力表

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス都市ガス消費量	50.0kW (43,000kcal/h) 50.0kW (3.57kg/h)	5.58kW (4,800kcal/h) 5.58kW (0.4kg/h)
	給湯出力	41.9~4.36kW (36,000~3,750kcal/h)	
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	24L /min 15L /min
	給湯能力	24号~2.5号	
ふろ	温度調節範囲	32℃, 35℃, 37~48℃ (1℃刻み), 50, 55, 60℃ (1段階)	
	追いだし能力 (く)	9.88kW (8,500kcal/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
	温度調節範囲	33~48℃ (1℃刻み 16段階)	
暖房	ポンプ機外揚程	流量 5L / minの時、53.9 / 73.5kPa=5.5 / 7.5mH ₂ O (50 / 60Hz)	
	暖房能力 (最大時)	11.2kW (9,600kcal/h)	
	暖房水設定温度	80℃	
	ポンプ機外揚程	高圧側：流量 8L / minの時、54 / 75kPa=5.5 / 7.6mH ₂ O 50 / 60Hz	
最大ガス消費量 (同時使用時)		63.6kW (都市ガス：54,700kcal/h、LPガス：4.54kg/h)	
※ガス消費量 (都市ガス、出湯量、給湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。)			
給水装置認証登録番号		OW2004	

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GTH-2445SAWX-T-1 BL FT4215KRS4SQ			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙 サイズ	A3	図番	WN-15-0183
	作成	2015. 1.16	調整 D	2023. 3.29	株式会社 ノーリツ	