





仕 様
公称抵抗値 : Pt100Ω at 0℃
適用規格 : JIS C 1604-1997
許容差 : クラスB
規定電流 : 2mA

⑤	取付板	SUS304	1	幅20
④	シース测温抵抗体	SUS316	1	φ6.4
③	L型サポート管	SUS304	1	
②	コンプレッションフィッティング*	SUS304	1	PT1/4
①	大型密閉端子箱	アルミダイキャスト	1	TYPE BL
No.	名 称	材 質	個数	備 考

◇						単位 UNITS mm	尺度 SCALE N. T. S	客先 CUSTOMER
◇								
◇								
◇								
◇								
◇								
◇	22.01.20	t.hirayama	t.tanishima	端子台情報追加	承認 APP'D BY 谷嶋	審査 CHK'D BY 平山	作成 DRAWN BY 平山	名称 TITLE シースL型端子箱サポート付 测温抵抗体 YRS-5-6430L(補強板付)
◇	DATE	PREP'D	APP'D	REASON				図面番号 DRAWING No. YC300-066
REVISION					YAGAMI 株式会社 ヤガミ YAGAMI INC.			